

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**приложение к программе комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**Некрасовское сельское поселение
Усть-Лабинского района Краснодарского Края**

на период 20 лет (до 2032 г.)

**с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2013 г. до
2022 г.)**

и на перспективу до 2041 года

Том 1.

**Теплоснабжение
книга 1.2**

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
Усть-Лабинский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Некрасовское сельское поселение

Обосновывающие материалы

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»
Делокъян Н.А.

(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10
Глава 1. часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	10
а) Зоны действия производственных котельных	10
б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	11
Глава 1.часть 2.Источники тепловой энергии	12
а) Структура основного оборудования	12
б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	13
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.....	14
г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	15
д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.....	18
е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).....	19
ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	20
з) Среднегодовая загрузка оборудования.....	21
и) Способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети.	27
к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.....	28
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	29
Глава 1. часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	30
а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.....	30
б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	31
в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	32
г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на	

МК № 5

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб	Орловский А И				
Исполнитель	Сидоренко Е Б				
Проверил	Скрипник В В				

Схема теплоснабжения
Обосновывающие материалы

Стадия	Лист	Листов
	3	157

ООО «ПИТП»

	<p>тепловых сетях 34</p> <p>д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 35</p> <p>е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности 36</p> <p>ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 37</p> <p>з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 39</p> <p>и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 42</p> <p>к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 43</p> <p>л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов 44</p> <p>м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 45</p> <p>н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 46</p> <p>о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии 47</p> <p>п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 48</p> <p>р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 49</p> <p>с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущеной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 50</p> <p>т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 51</p> <p>у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций 52</p> <p>ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от повышенного давления 53</p> <p>х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 54</p> <p>Глава 1. часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 55</p> <p>а) Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 55</p> <p>Глава 1. часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии 56</p> <p>а) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 56</p> <p>б) Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 57</p> <p>в) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах</p>
--	--

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							4

	<p>территориального деления за отопительный период и за год в целом.....58</p> <p>г) Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.....59</p> <p>д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.....60</p> <p>Глава 1. часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 61</p> <p>а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии., а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.....61</p> <p>б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.....62</p> <p>в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.....63</p> <p>г) Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.....64</p> <p>д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.....65</p> <p>Глава 1. часть 7. Балансы теплоносителя 66</p> <p>а) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.....66</p> <p>б) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.....69</p> <p>Глава 1. часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом. 70</p> <p>а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.....70</p> <p>б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.....71</p> <p>в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.....72</p> <p>г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.....73</p> <p>Глава 1. часть 9. Надежность теплоснабжения 74</p> <p>а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.....74</p> <p>б) Анализ аварийных отключений потребителей.....80</p> <p>в) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.....81</p> <p>г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной</p>
--	--

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

	<p>надежности и безопасности теплоснабжения).....82</p> <p>Глава 1. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 85</p> <p> а) Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.....85</p> <p>Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 88</p> <p> а) Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.....88</p> <p> б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.....89</p> <p> в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.....96</p> <p> г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.....97</p> <p>Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения 98</p> <p> а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).....98</p> <p> б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).....99</p> <p> в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.....100</p> <p> г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.....101</p> <p> д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения102</p> <p>Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 103</p> <p> а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения103</p> <p> б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.....105</p> <p> в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления.....108</p> <p> г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.....109</p> <p> д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.110</p> <p> е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах</p>
--	--

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	111
ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	112
з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	113
и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	114
к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	115
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения	116
Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	117
а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	117
б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из выводов тепловой мощности источника тепловой энергии	119
в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	120
г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	121
Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в том числе в аварийных режимах.	122
а) Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям	122
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	124
а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	124
б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок	126
в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

MK № 5

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.....	127
г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	128
д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.....	129
е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.....	130
ж) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.....	131
з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.....	132
и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.....	133
к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.....	134
л) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.....	135
м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	137
Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	
а) Предложения и обоснование реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	138
б) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.	139
в) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	140
г) Предложения и обоснование строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	141
д) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.....	142
е) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.....	143
ж) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	144

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

3) Предложения и обоснование строительства и реконструкции насосных станций.	145
Глава 8. Перспективные топливные балансы	146
а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.	146
б) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.	148
Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	149
а) Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.	149
б) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.	150
в) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.....	151
г) Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.....	152
Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	153
а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	153
б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. ..	154
в) Расчеты эффективности инвестиций.	155
г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. ..	156
Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.	157

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							9

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 1. часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

а) Зоны действия производственных котельных

Перспективной схемой развития муниципального образования Некрасовское сельское поселение на перспективу до 2032 года в зоне действия производственных котельных строительство теплосетей от производственных котельных и перевод их в разряд отопительно-производственных не предусмотрено.

Зоны действия производственных котельных (при наличии) указаны в книге 1.3 (графические материалы)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	10
						МК № 5	

б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В рассматриваемом муниципальном образовании четкого функционального зонирования не наблюдается. Основная застройка сегодня представлена преимущественно индивидуальными домами с индивидуальными источниками теплоснабжения. Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепла.

Жилищный фонд индивидуально - определенных зданий составляет большую часть площади всего жилищного фонда рассматриваемого поселения. В качестве топлива используется природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного производства.

Данные по индивидуальным источникам тепловой энергии отражены в разделе «Газоснабжение» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							11

Глава 1. часть 2.Источники тепловой энергии

a) Структура основного оборудования.

Основное теплогенерирующее оборудование котельных - водогрейные котлы (водотрубные и жаротрубные).

Маломощные котельные муниципального образования оснащены напольными и настенными котлами газовыми котлами.

На большинстве котельных водоподготовки нет.

Подробные характеристики существующих котельных освещены в приложении 5. книги 1.4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	12
						МК № 5	

б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Теплофикация это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу определяется уровнем потерь тепловой энергии с отводом тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу.

Ввиду отсутствия в настоящее время в рассматриваемой территории поселения теплоэлектроцентрали, а также в перспективе на ближайшие 20 лет, данный раздел не рассматривается

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	13
						МК № 5	

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничений тепловой мощности котельных в рассматриваемом поселении по имеющимся на момент разработки схемы теплоснабжения данным нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист	14
------	---------	------	------	-------	------	--------	------	----

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Расход тепла на собственные нужды котельной определён расчетным или опытным путем. (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»).

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;
 - расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;
 - расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;
 - расход теплоты на бытовые нужды персонала;
 - прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла брутто.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле: $K_{\text{сн}} = Q_{\text{сн}}/Q_{\text{вып}}$.

Потери теплоты при растопке водогрейных котлов принимаются равными 0,9 аккумулирующей способности обмуровки.

Объём потребления тепловой энергии и теплоносителя принят по данным утверждённым региональной энергетической комиссией (РЭК).

Таблица 2.1 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Установленная мощность , Гкал/час	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Годовая выработка, Гкал/год	Собственные нужды, Гкал/ч	Годовой расход тепла на собственные нужды, Гкал/год
	1	2	3	4	5	6
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	1,273	0,512	1,244	939,87	0,028	20,95

Инв. № по заказу							Лист 15
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата	МК № 5	

Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	0,619	0,096	0,605	178,72	0,014	3,98
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	1,703	0,162	1,665	298,00	0,038	6,64
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	1,679	0,783	1,641	1437,34	0,037	32,04
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	0,048	0,048	0,047	88,11	0,001	1,96
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	0,839	0,091	0,821	167,05	0,019	3,72

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	16
						МК № 5	

Таблица 2.2 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто (Существующие и Проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий (введение в эксплуатацию)	Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Годовой расход тепла на собственные нужды, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	2014	0,602	0,512	0,589	0,011	20,96
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2015	0,103	0,096	0,101	0,002	3,99
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	2016	0,172	0,162	0,168	0,004	6,65
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	2017	0,860	0,783	0,841	0,017	32,05
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	2023 - 2027	0,048	0,048	0,047	0,001	1,96
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	2018 - 2022	0,189	0,091	0,185	0,002	3,73

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МК № 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	17
------	---------	------	------	-------	------	------	----

д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Ввиду отсутствия в настоящее время и в ближайшей перспективе до 20 лет теплофикационного оборудования,(определение «теплофикация» см. глава 1 часть 2 пункт б), данный раздел не рассматривается

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	18
						МК № 5	

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Теплофикационных установок в системе теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования в настоящее время нет и в ближайшей перспективе не предусмотрено.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	19
						МК № 5	

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных рассматриваемого поселения – качественный по температурному графику 95-70 грС

Температурный график центрального качественного регулирования

Температура наружного воздуха, °C	Температура прямой сетевой воды, °C	Температура обратной сетевой воды, °C
8	43,4	36,8
5	49,6	41,0
0	59,3	47,4
-5	68,7	53,5
-10	77,7	59,2
-15	86,4	64,6
-20	95,0	70,0



3) Среднегодовая загрузка оборудования.

График тепловой загруженности (существующее положение)

Котельная 1 (МОУ СОШ № 12 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8)

T _b , °C	Q _{ов} , Гкал/ч	Q _{гвс} , Гкал/ч	Подсоединеная нагрузка, Q _{ов+гвс} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,51		0,51	1,27
-17	0,47		0,47	1,27
-13	0,42		0,42	1,27
-10	0,38		0,38	1,27
-6	0,32		0,32	1,27
-3	0,28		0,28	1,27
1	0,23		0,23	1,27
5	0,18		0,18	1,27
8	0,13		0,13	1,27





График тепловой загруженности (на расчётный срок 2032 г.)

Котельная 1 (МОУ СОШ № 12 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8)

T _b , °C	Q _{ов} , Гкал/ч	Q _{гвс} , Гкал/ч	Подсоединеная нагрузка, Q _{ов+гвс} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,51		0,51	0,60
-17	0,47		0,47	0,60
-13	0,42		0,42	0,60
-10	0,38		0,38	0,60
-6	0,32		0,32	0,60
-3	0,28		0,28	0,60
1	0,23		0,23	0,60
5	0,18		0,18	0,60
8	0,13		0,13	0,60



Теплопроизводительность источника тепл. энергии превышает необходимую на 0,75 Гкал/ч на существующее положение. . Резерв тепловой мощности существующей котельной по сути и перспективным нагрузкам составляет 0,75 Гкал/час.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5


Лист

21

График тепловой загруженности (существующее положение)

Котельная 2 (МУ "Надежда" Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая)

T _B , °C	Q _{OB} , Гкал/ч	Q _{GBC} , Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Q _{OB+GBC} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,09	0,01	0,10	0,62
-17	0,08	0,01	0,09	0,62
-13	0,07	0,01	0,08	0,62
-10	0,06	0,01	0,07	0,62
-6	0,06	0,01	0,06	0,62
-3	0,05	0,01	0,06	0,62
1	0,04	0,01	0,05	0,62
5	0,03	0,01	0,04	0,62
8	0,02	0,01	0,03	0,62




Теплопроизводительность источника тепл. энергий превышает необходимую на 0,52 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по существующим и перспективным нагрузкам составляет 0,52 Гкал/час.

График тепловой загруженности (на расчётный срок 2032 г.)

Котельная 2 (МУ "Надежда" Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая)

T _B , °C	Q _{OB} , Гкал/ч	Q _{GBC} , Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Q _{OB+GBC} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,09	0,01	0,10	0,10
-17	0,08	0,01	0,09	0,10
-13	0,07	0,01	0,08	0,10
-10	0,06	0,01	0,07	0,10
-6	0,06	0,01	0,06	0,10
-3	0,05	0,01	0,06	0,10
1	0,04	0,01	0,05	0,10
5	0,03	0,01	0,04	0,10
8	0,02	0,01	0,03	0,10



Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

22

График тепловой загруженности (существующее положение)

Котельная 3 (д/с № 50 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а)

T _B , °C	Q _{ов} , Гкал/ч	Q _{гвс} , Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Q _{ов+твс} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,16	0,00	0,16	1,70
-17	0,15	0,00	0,15	1,70
-13	0,13	0,00	0,13	1,70
-10	0,12	0,00	0,12	1,70
-6	0,10	0,00	0,10	1,70
-3	0,09	0,00	0,09	1,70
1	0,07	0,00	0,07	1,70
5	0,05	0,00	0,06	1,70
8	0,04	0,00	0,04	1,70





График тепловой загруженности (на расчётный срок 2032 г.)

Котельная 3 (д/с № 50 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а)

T _B , °C	Q _{ов} , Гкал/ч	Q _{гвс} , Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Q _{ов+твс} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,16	0,00	0,16	0,17
-17	0,15	0,00	0,15	0,17
-13	0,13	0,00	0,13	0,17
-10	0,12	0,00	0,12	0,17
-6	0,10	0,00	0,10	0,17
-3	0,09	0,00	0,09	0,17
1	0,07	0,00	0,07	0,17
5	0,05	0,00	0,06	0,17
8	0,04	0,00	0,04	0,17



Теплопроизводительность источника тепл. энергии превышает необходимую на 1,54 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по существующим и перспективным нагрузкам составляет 1,54 Гкал/час.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

23

График тепловой загруженности (существующее положение)

Котельная 4 (ПУ № 48 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17)

T _B , °C	Q _{OB} , Гкал/ч	Q _{GBC} , Гкал/ч	Подсоединеная нагрузка, Q _{OB+GBC} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,78		0,78	1,68
-17	0,72		0,72	1,68
-13	0,64		0,64	1,68
-10	0,58		0,58	1,68
-6	0,49		0,49	1,68
-3	0,43		0,43	1,68
1	0,35		0,35	1,68
5	0,27		0,27	1,68
8	0,21		0,21	1,68





График тепловой загруженности (на расчётный срок 2032 г.)

Котельная 4 (ПУ № 48 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17)

T _B , °C	Q _{OB} , Гкал/ч	Q _{GBC} , Гкал/ч	Подсоединеная нагрузка, Q _{OB+GBC} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,78		0,78	0,86
-17	0,72		0,72	0,86
-13	0,64		0,64	0,86
-10	0,58		0,58	0,86
-6	0,49		0,49	0,86
-3	0,43		0,43	0,86
1	0,35		0,35	0,86
5	0,27		0,27	0,86
8	0,21		0,21	0,86



Теплопроизводительность источника тепл. энергии превышает необходимую на 0,88 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по существующим и перспективным нагрузкам составляет 0,88 Гкал/час.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

24

График тепловой загруженности (существующее положение)

Котельная 5 (МОУ СОШ № 27 Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19)

T _B , °C	Q _{OB} , Гкал/ч	Q _{GBC} , Гкал/ч	Подсоединеная нагрузка, Q _{OB+GBC} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,05		0,05	0,05
-17	0,04		0,04	0,05
-13	0,04		0,04	0,05
-10	0,04		0,04	0,05
-6	0,03		0,03	0,05
-3	0,03		0,03	0,05
1	0,02		0,02	0,05
5	0,02		0,02	0,05
8	0,01		0,01	0,05





График тепловой загруженности (на расчётный срок 2032 г.)

Котельная 5 (МОУ СОШ № 27 Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19)

T _B , °C	Q _{OB} , Гкал/ч	Q _{GBC} , Гкал/ч	Подсоединеная нагрузка, Q _{OB+GBC} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,05		0,05	0,05
-17	0,04		0,04	0,05
-13	0,04		0,04	0,05
-10	0,04		0,04	0,05
-6	0,03		0,03	0,05
-3	0,03		0,03	0,05
1	0,02		0,02	0,05
5	0,02		0,02	0,05
8	0,01		0,01	0,05



Теплопроизводительность источника тепл. энергии ниже подключённой нагрузки на 0 Гкал/ч на существующее положение. . Резерв тепловой мощности существующей котельной по существующим и перспективным нагрузкам составляет 0 Гкал/час.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

25

График тепловой загруженности (существующее положение)

Котельная 6 (МОУ СОШ № 26 Некрасовское СП х Заречный)

T _b , °C	Q _{OB} , Гкал/ч	Q _{GBC} , Гкал/ч	Подсоединеная нагрузка, Q _{OB+GBC} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,09		0,09	0,84
-17	0,08		0,08	0,84
-13	0,07		0,07	0,84
-10	0,07		0,07	0,84
-6	0,06		0,06	0,84
-3	0,05		0,05	0,84
1	0,04		0,04	0,84
5	0,03		0,03	0,84
8	0,02		0,02	0,84





График тепловой загруженности (на расчётный срок 2032 г.)

Котельная 6 (МОУ СОШ № 26 Некрасовское СП х Заречный)

T _b , °C	Q _{OB} , Гкал/ч	Q _{GBC} , Гкал/ч	Подсоединеная нагрузка, Q _{OB+GBC} , Гкал/ч	Установленная мощность, Q _{уст} , Гкал/ч
-20	0,09		0,09	0,19
-17	0,08		0,08	0,19
-13	0,07		0,07	0,19
-10	0,07		0,07	0,19
-6	0,06		0,06	0,19
-3	0,05		0,05	0,19
1	0,04		0,04	0,19
5	0,03		0,03	0,19
8	0,02		0,02	0,19



Теплопроизводительность источника тепл. энергии превышает необходимую на 0,75 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по существующим и перспективным нагрузкам составляет 0,75 Гкал/час.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

26

и) Способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети.

Номенклатура теплосчетчиков, допущенных к применению в коммерческих узлах учета тепловой энергии, очень широка.

Для приборов учета тепловой энергии и теплоносителя принято краткое название – теплосчетчики. Термосчетчик (ТС) состоит из двух основных функционально самостоятельных частей: тепловычислителя (ТВ) и датчиков (расхода, температуры и давления теплоносителя).

Теплосчетчик обеспечивает для каждой системы:

Измерение и индикацию:

тек. значений объемного G_v [м³/ч] и массового G_m [т/ч] расходов т/носителя; тек. температур t [°C] теплоносителя в трубопроводах, на кот. установлены ТС; текущего давления в трубопроводах P [МПа], на которых установлены ДИД.

Вычисление и индикацию:

текущей разности температур dt [°C] между подающим и обратным тр/пр.;

Вычисление, индикацию и накопление с нарастающим итогом:

потребленного количества теплоты (тепловой энергии) Q в [Гкал], [МВтч];
массы M [т] и объема V [м³] теплоносителя, протекшего по трубопроводам, на которых
установлены ППР или ИП;

Тр – времени работы прибора при поданном питании в [ч:мин]:

Тараb – времени работы прибора с нарастающим итогом [ч:мин];

Тюбэ – времени работы прибора с нарастающим итогом [ч:мин],
 Тюш – времени работы прибора при наличии тех. Неиспр. (TH) в [ч:мин]:

T_{dt}:T_G:T_G – времени работы отдельно по каждой нештатной ситуации (НС) в [ч:мин]:

т.д., т.г.; т.г — времена работы отдельно по массы M [т] и V объема [м³] теплоносителя.

массы M_1 и V объема $[M_3]$ теплоносителя, среднечасовых и среднесуточных значений температур t [$^{\circ}\text{C}$].

среднесуточных и среднесуточных значений температур t [$^{\circ}\text{C}$], среднечасовой и среднесуточной разности температур dt [$^{\circ}\text{C}$] между T_1 и T_2 :

часовых и суточных измеряемых среднеарифметических значений давления в трубопроводах

часовых и суточных измеряемых среднесерифметических значений [МПа]:

времени работы в штатном режиме Тиараб [ш:миш] (время наработки):

времени работы в штатном режиме Тнарао [ч.мин] (время наработки), времени работы Точ прибора при налипании тех. неисправности (ТН) в [ч.мин]:

времени

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№одк	Подп.	Дата	МК № 5	27

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данные по аварийным ситуациям на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							28

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

В рассматриваемый период, котельные теплоснабжающих организаций не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

29

Глава 1. часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет - 2,382 км.

из них надземная прокладка - 0,467 км.

подземная прокладка - 1,915 км.

Структура тепловых сетей котельных муниципального образования Некрасовское сельское поселение: система теплоснабжения закрытая, тепловые сети тупиковые, на вводе в каждый объект имеется тепловой узел. Системы отопления подключены по зависимой схеме.

Подробная структура с длинами диаметрами и подключенными абонентами приведена в книге 1.3 (графические материалы)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№одк	Подп.	Дата	30

б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Подробные электронные карты (схемы) находятся в прилагаемых графических материалах. Книга 1.3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

31

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Существующие тепловые сети выполнены с компенсацией температурных расширений «П»-образными компенсаторами и углами поворотов. Грунты нормальные, участков сети с просадочными грунтами не установлено.

**Таблица 2.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, определение их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки
(Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)**

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Год ввода в эксплуатацию	Общая длина тепловых сетей (2х тр), км	Тип изоляции	Тип прокладки		Материальная характеристика, м2	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч
						Подземная (2х тр), км	Надземная (2х тр), км			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8; 2 кот. Универсал мощностью 0,37 МВт 2 кот. КС мощностью 0,37 МВт	1976	0,510	Минватा, ППУ	0,393	0,117	91,0	0,51	177,8		
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая; 2 кот. Универсал мощностью 0,36 МВт	1979	0,178	Минватा, ППУ	0,178		23,9	0,10	248,5		
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а; 2 кот. Братск мощностью 0,99 МВт	1979	0,130	Минватा, ППУ	0,130		18,2	0,16	112,3		
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17; 4 кот. КС мощностью 0,488 МВт	1972	1,472	Минвата, ППУ	1,122	0,350	261,3	0,78	333,7		
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19; 1 кот. JVS мини терм мощностью 0,056 МВт	2002	0,006	Минвата, ППУ	0,006		0,7	0,05	14,3		

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный ; 1 кот. Универсал мощностью 0,488 МВт 1 кот. КС мощностью 0,488 МВт	1984	0,086	Минвата, ППУ	0,086		14,0	0,09	154,2
--	------	-------	-----------------	-------	--	------	------	-------

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

33

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве арматуры в тепловых сетях рассматриваемого поселения применяются стальные задвижки, шаровые краны и затворы. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях отсутствует. Данных по количеству арматуры нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист
34

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам
- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом
- с кирпичными стенами

Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Наиболее надежны камеры из сборных ж/б элементов, эти конструкции носят название тепловая железобетонная камера. Изделие представляет собою сборную конструкцию из трех элементов: двух стаканов и среднего сквозного кольца квадратной формы, верхний стакан устанавливается днищем вверх и имеет в нем отверстие для доступа в камеру обслуживающего персонала. Габаритные размеры, которые имеют жби камеры, бывают различны и определяются условиями применения, в первую очередь – диаметром основного трубопровода. Если железобетонная камера оборудуется под автострадой, то обязательна установка защитных железобетонных плит под и над камерой, верхняя плита имеет соосное отверстие с отверстием в верхнем стакане камеры. Камеры изготавливаются из тяжелого бетона. Регламентируемая отпускная прочность бетона в % отношении от марочной - зима/лето 70/90, марка бетона по морозоустойчивости не ниже F150, по водонепроницаемости не ниже W4.

Существующие тепловые камеры с блочными и кирпичными стенами выполнены по индивидуальным проектам.

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Павильонов для размещения регулирующей и отключающей арматуры на территории поселения нет. Тепловые камеры выполнены из железобетонных блоков и кирпича. Перекрытия камер – железобетонные.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	35
						МК № 5	

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

В существующих котельных применяется качественное регулирование при отпуске тепла в тепловые сети по температурному графику 95-70 грС.

По предоставленным Заказчиком данным целесообразность применения указанного температурного графика подтверждено многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий рассматриваемого поселения.

Температура		
наружного воздуха	прямой сетевой воды	обратной сетевой воды
8	43,4	36,8
5	49,6	41,0
0	59,3	47,4
-5	68,7	53,5
-10	77,7	59,2
-15	86,4	64,6
-20	95,0	70,0



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист
							36


ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.


Подробные температурные графики приведены в приложении 8 книги 1.4 в качестве образца приведён график по 1ому источнику тепловой энергии

Котельная 1 (МОУ СОШ № 12 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8)

Расчётный температурный график теплосети, 95 - 70 °C



Расчётный температурный график системы отопления, 95 - 70 °C



Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №


МК № 5

Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата

37

**Расчётный и фактический температурные графики теплосети, 95 - 70 °C
(Перспективное положение)**



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МК № 5

Лист

38

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата

з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.


Сводные таблицы гидравлических расчётов и пьезометрические графики выполненные на основе результатов гидравлических расчётов приведены в Приложении 3 книги 1.4. Ниже в качестве образца приведен пьезометрический график 1ой котельной.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	39
						МК № 5	

Котельная 1 (МОУ СОШ № 12 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8)

Пьезометрический график (сетевая вода)



Пьезометрический график (система ГВС)





Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МК № 5

Лист

40

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МК № 5

Лист

41

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Согласно данным полученным от заказчика за последние 5 лет отказов тепловых сетей не было.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

42

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, статистика восстановлений отсутствует.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

43

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Данных о процедуре диагностики состояния тепловых сетей и планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							44

м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Процедура летних ремонтов организована на предприятии обслуживающем системы теплоснабжения и соответствует техническим регламентам..

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

45

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008 г

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 № 105 "Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения".

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов , строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г., полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

- затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;
- потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

- потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. (Приказ от 4 октября 2005г. N 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	46
						МК № 5	

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Таблица 2.4 Значения тепловых потерь в тепловых сетях (усреднённые за последние 3 года) при отсутствии приборов учета тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии)

Источник теплоснабжения	Среднегодовая выработка, Гкал/год	Потери на собственные нужды, Гкал/год	Потери в сетях, Гкал/год	Полезный отпуск потребителям, Гкал/год
1	2	3	4	5
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	939,87	20,95	93,65	825,27
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	178,72	3,98	30,50	144,24
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	298,00	6,64	22,99	268,37
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	1437,34	32,04	298,82	1106,47
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	88,11	1,96	0,60	85,55
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	167,05	3,72	11,34	151,99

Подробные расчёты по тепловым потерям приведены в приложении 1 книги 1.4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

В рассматриваемый период, предприятия как теплоснабжающих организаций так и муниципального образования не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние три года не выдавалось.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	48
						МК № 5	

р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Все существующие зоны теплоснабжения, построенные в пятидесятых - шестидесятых годах работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими затратами при оборудовании абонентских вводов.

Горячее водоснабжение поступает к потребителям по отдельным трубопроводам. Этим обусловлен выбор температурного графика теплоснабжения. Гидравлический режим теплоснабжения постоянен, температура прямой и обратной сетевой воды является функцией температуры наружного воздуха

Предоставленные заказчиком данные подтверждают обоснованность применения в существующих системах теплоснабжения качественного регулирования по температурному графику 95-70 грС.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	49
						МК № 5	

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущененной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Котельные муниципального образования, в частности котельные обеспечивающие тепловую энергию учебно-образовательным и дошкольным учреждениям, не оборудованные коммерческими узлами учёта планируется ими оснастить. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием.

В планах муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования" предусмотрено установить приборы учёта тепловой энергии во всех общеобразовательных учреждениях.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	50
						МК № 5	

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

В настоящее время диспетчеризированных котельных нет.

Перспективой до 2032 года планируется все вновь вводимые в строй котельные оборудовать диспетчерским управлением и контролем на основе модемов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	51
						МК № 5	

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Данный пункт не рассматривается из за отсутствия данных.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

52

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от повышенного давления.

В связи с небольшими значениями давлений в тепловых сетях рассматриваемого поселения их защита от повышенного давления отсутствует. Единственная мера защиты теплосетей - это установленные предохранительные клапаны, основной недостаток которых повышенная инерционность.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	53
						МК № 5	

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

При обследовании теплосилового хозяйства бесхозяйных тепловых сетей не обнаружено

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист	54
------	---------	------	------	-------	------	--------	------	----

Глава 1. часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

а) Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время на территории муниципального образования нет

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							55

Глава 1. часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

а) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Расчётные значения потребления тепловой энергии муниципального образования Некрасовское сельское поселение при расчётной температуре наружного воздуха составляют 1,69 Гкал/ч (существующее положение)

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						Лист
						56
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5

б) Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;
- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);
- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);
- повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;
- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;
- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой вентиляции и дымоудаления

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	57
						МК № 5	

в) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Суммарное потребление тепловой энергии на существующее положение в расчётом элементе территориального деления муниципальном образовании Некрасовское сельское поселение составляет за отопительный период 3090,99 Гкал, за год в целом 3109,09 Гкал.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	58
						МК № 5	

г) Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Таблица 2.5 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Гкал/год	Полезный отпуск потребителям, Гкал/год
1	2	3	4	5
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	1,273	0,512	939,87	825,27
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	0,619	0,096	178,72	144,24
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	1,703	0,162	298,00	268,37
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	1,679	0,783	1437,34	1106,47
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	0,048	0,048	88,11	85,55
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	0,839	0,091	167,05	151,99

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами местного самоуправления. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.

Норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 м ²		2011	2012	2013
Население	Гкал/год	0,12	0,12	0,12
Бюджет (Школы, Д/с и т.д.)	Гкал/год	0,0855	0,0855	0,0855
Прочие	Гкал/год	0,12	0,12	0,12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							60

Глава 1. часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии., а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Таблица 2.6 Балансы установленной тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Кол-во котлов, шт	Установленная мощность , Гкал/час	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Годовой расход тепла на собственные нужды, Гкал/год	Потери в сети Гкал/год	Полезный отпуск, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	4	1,273	0,512	20,95	93,65	825,27
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2	0,619	0,096	3,98	30,50	144,24
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	2	1,703	0,162	6,64	22,99	268,37
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	4	1,679	0,783	32,04	298,82	1106,47
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	1	0,048	0,048	1,96	0,60	85,55
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	2	0,839	0,091	3,72	11,34	151,99

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	61
						МК № 5	

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Таблица 2.7 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Дефицит (-), резерв (+), Гкал/ч
1	2	3	4
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	1,244	0,512	0,732
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	0,605	0,096	0,509
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	1,665	0,162	1,503
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	1,641	0,783	0,858
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	0,047	0,048	-0,001
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	0,821	0,091	0,730

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МК № 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Лист

62

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- 1) определение диаметров трубопроводов;
- 2) определение падения давления-напора;
- 3) определение действующих напоров в различных точках сети;
- 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.
- 5) определение пропускной способности теплосети

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

Результаты выполненных гидравлических расчётов сведены в томе 1.4, приложение 3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	63
						МК № 5	

г) Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

В настоящее время установленная тепловая мощность в целом по рассматриваемому поселению избыточна и ее резервы составляют - 4,47 Гкал/ч.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

64

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

При общем по рассматриваемому поселению избытке тепловой мощности источников теплоснабжения, необходимости для переключения части избыточной мощности в зоны с недостатком нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	65
						МК № 5	

Глава 1. часть 7. Балансы теплоносителя

а) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности и плановыми сбросами через воздушники, дренажи и исполнительные механизмы. Традиционно для снижения возможности накипеобразования из воды удаляют ионы кальция с помощью метода ионного обмена (На-катионирования), или используют частичное удаление ионов кальция и бикарбонат-ионов путем применения Н-катионирования с "голодной" регенерацией.

Таблица 2.8 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Источник теплоснабжения			
			1	2	3	4
			Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	0,512	33,28	0,25
			Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	0,096	6,24	0,05
			Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	0,162	10,53	0,08
			Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	0,783	50,90	0,38
			Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	0,048	3,12	0,02

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							66

Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный

0,091

5,92

0,04

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

67

Таблица 2.8.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (Существующие и проектируемые источники тепловой энергии перспективное положение)

Источник теплоснабжения		Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Расчётный объём теплоносителя, м3	Расчётный объём подпитки, м3/ч
1	2	3	4	
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	0,51	33,28	0,25	
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	0,10	6,24	0,05	
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	0,16	10,53	0,08	
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	0,78	50,90	0,38	
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	0,05	3,12	0,02	
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	0,09	5,92	0,04	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

б) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Подготовка воды для подпитки тепловых сетей состоит в удалении из неё веществ, образующих накипь на греющих поверхностях водогрейных котлов, а также осадков коллоидных и органических веществ, гидроокиси железа и т.д.

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка называется аварийной подпиткой.

Таблица 2.9 Значения утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения (Существующие источники тепловой энергии)

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Источник теплоснабжения	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Расчётный объём теплоносителя, м ³	Расчётный объём подпитки, м ³ /ч	Расчётный объём подпитки в аварийном режиме, м ³ /ч
1	2	3	4	5			
			Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	0,512	33,28	0,25	0,67
			Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	0,096	6,24	0,05	0,12
			Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	0,162	10,53	0,08	0,21
			Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	0,783	50,90	0,38	1,02
			Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	0,048	3,12	0,02	0,06
			Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	0,091	5,92	0,04	0,12

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Дата

Глава 1. часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Во всех существующих котельных муниципального образования Некрасовское сельское поселение за исключением 1 котельных основным и единственным видом топлива является природный газ по ГОСТ 5542-87.

1 вышеуказанная котельная используют в качестве основного топлива жидкое по ГОСТ 10585.

Общий годовой расход природного газа по теплоснабжающим организациям составил - 536,85 тут

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	70
						МК № 5	

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Всё оборудование котельных предназначено для использования одного вида топлива, к работе на двух видах (рабочее-резервное) топлива не приспособлено. Резервных видов топлива на всех котельных нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

71

в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

Природный газ в магистральные газопроводы, а от них и в распределительную сеть подается в смеси от Майкопского и Ставропольского месторождений, имеется некоторая нестабильность показателей калорийности и удельного веса никоим образом не влияющих на работу оборудования и не сказывающихся на экономических показателях.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

72

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Практически все котельные рассматриваемого муниципального образования присоединены к газораспределительным сетям низкого давления. При этом наблюдается некоторое понижение давления в период максимального потребления газа на отопление. Однако критического снижения давления при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось.

Котельные теплоснабжающих организаций, использующие газ низкого и среднего давления, присоединены к газовым сетям от ГРП. Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного воздуха не ограничивает их теплопроизводительность.

Количество поставляемого газового топлива всем потребителям обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	73
						МК № 5	

Глава 1. часть 9. Надежность теплоснабжения

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Системы теплоснабжения муниципального образования были запроектированы и построены в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности - СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и т.п.

В соответствии с требованиями НТД того времени котельные запроектированы и построены как котельные второй категории по требованиям надежности, то есть существующие котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного (самого мощного) котла теплоисточника количество тепловой энергии отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, с тупиковыми магистральными участками.

Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на период проектирования и нормам и правилам.

Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ существующих систем теплоснабжения проведен по требованиям СНиП 41-02-2003.

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты следующие критерии:

- 1) вероятность безотказной работы (Р)-способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12 0C , в промышленных зданиях ниже плюс 80C, более числа раз, установленного нормативами .Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет.;
- 2) коэффициент готовности (качества) системы (Кг)-вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20-220C будет поддерживаться в течение всего отопительного периода.;
- 3) живучесть системы (Ж)-способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54час)остановов.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							74

- источника теплоты Рит=0,97;
- тепловых сетей Ртс=0,90;
- потребителя теплоты Рпт=0,99;
- СЦТ в целом Р сцт=0,90x0,97x0,99=0,86;
- коэффициент готовности системы теплоснабжения Кг=0,97.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (туниковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказе;
- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тунNELьную прокладку;
- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;
- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,86.

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;
- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимое число готовности для источника теплоты;
- температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель вероятности безотказной работы существующей СЦТ (Кг) не превышает 0,8, что свидетельствует о невысокой надежности снабжения потребителей теплом и горячей водой.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна. Переход из одного состояния в другой обусловливается отказами или восстановлением элементов системы и описывается вектором состояний, который изменяется случайным образом. С каждым состоянием системы сопоставляют расчетный максимальный часовой расход теплоты через нее, дающий численную оценку степени выполнения задачи и являющейся характеристикой качества ее функционирования. Математическое описание этой характеристики есть показатель качества

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	МК № 5	75

функционирования. Относительной значение его по сравнению с идеальной системой теплоснабжения служит показателем ее надежности.

Вероятностный показатель надежности $R_{cr}(t)$ отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель надежности обуславливает структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой мощности в аварийных ситуациях. С определением структуры тепловой сети определяется и величина структурного резерва.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты.

В настоящее время не имеется общей методики оценки надежности систем теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов (r) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения.

Оценка качества оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии приведена в Приложении 4 к обосновывающим материалам согласно ст.3 пункта 8 ФЗ №190 от 27.07.2010 с изменениями на 25.06.2012

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	76
						МК № 5	

Показатели качества услуг теплоснабжения

Требования к качеству коммунальных услуг	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества	Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества
I. Горячее водоснабжение		
1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали –24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 °C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 °C –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 °C – для любых систем теплоснабжения	Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 °C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 °C	За каждые 3 °C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 °C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам	Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается	При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)
4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см ²) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см ²)	Отклонение давления не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении,

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МК № 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист
						77

		отличающимся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)
II. Отопление		
5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода	Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 $^{\circ}\text{C}$ до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 $^{\circ}\text{C}$ до 12 $^{\circ}\text{C}$; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 $^{\circ}\text{C}$ до 10 $^{\circ}\text{C}$	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 $^{\circ}\text{C}$ (в угловых комнатах +20 $^{\circ}\text{C}$), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 $^{\circ}\text{C}$) – 31 $^{\circ}\text{C}$ и ниже +20 (+22) $^{\circ}\text{C}$; в других помещениях – в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 $^{\circ}\text{C}$. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 $^{\circ}\text{C}$.	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры
7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см ²); с системами конвекторного и панельного отопления,	Отклонение давления более установленных значений не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа ($10 \text{ кгс}/\text{см}^2$); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа ($0,5 \text{ кгс}/\text{см}^2$) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем	25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
--	--

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

79

б) Анализ аварийных отключений потребителей.

За последние 5 лет на территории рассматриваемого поселения аварийных отключений потребителей тепловой энергии по причине повреждения тепловых сетей и оборудования котельных не было.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист	80
------	---------	------	------	-------	------	--------	------	----

в) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не выполнялся в связи с отсутствием данных по аварийным отключениям за последние 5 лет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

81

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

В связи с неполнотой предоставленных данных нет возможности определить тепловые сети не соответствующие нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения

Результаты полученные в результате расчётов и подробного анализа сведены приведены в приложении 3 книги 1.4

В качестве образца ниже приводится график и таблица сводных расчётов по 1ой котельной:
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8) (Существующее положение)



(Перспективное положение)



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МК № 5

Лист

Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 68 Усть-Лабинск
 Т нач. = 18 °C
 Т к = 12 °C

Котельная 1 (МОУ СОШ № 12 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8)

Перспективное положение.

1

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч
Вероятность безотказной работы

Вероятность безотказной работы

Изм.	Кол.уч.	Лист	№одок	Подп.	Дата

Глава 1. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций


а) Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Таблица 2.11 Сводная таблица технико-экономических показателей существующих и проектируемых источников тепловой энергии(Перспектива на расчётный срок с разделением по этапам)


Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий (введение в эксплуатацию)	Осн. вид топлива	Годовой расход топлива, В, тут	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год	Установленная теплотворительность, Qуст, Гкал/ч	Кол-во котлов, шт	К.п.д. котлов, %	Год. расход эл. эн., МВт	Год. расход воды, тыс.м3	Протяж. тепл. сетей (2x-труб), км	Система теплосн.	Потери в сетях, %	Уд. расход топлива, кгут/Гкал	Топливная составляющая, руб/Гкал	Произв. себест., руб/Гкал	Стоймость расч., руб/Гкал	Себест-ть реализации	Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	2014	природный газ	149,19	0,512	939,87	0,602	2	90,0	18,55	0,67	0,510	2- трубная	6,03	158,73	600,97	1860,95	1957,47	2091,87	862,96
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2015	природный газ	28,37	0,096	178,72	0,103	2	90,0	5,48	0,68	0,178	4- трубная	11,26	158,73	600,97	2321,93	2457,43	2091,87	154,97
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	2016	природный газ	47,30	0,162	298,00	0,172	2	90,0	7,24	0,46	0,130	4- трубная	5,11	158,73	600,97	2063,47	2177,51	2091,87	276,30
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	2017	природный газ	228,15	0,783	1437,34	0,860	2	90,0	27,17	0,92	1,472	2- трубная	12,15	158,73	600,97	1906,18	2003,93	2091,87	1233,83
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	2023 - 2027	природный газ	15,17	0,048	88,11	0,048	1	83,0	1,71	0,26	0,006	2- трубная	0,64	172,12	651,66	1581,51	1695,63	2091,87	85,54
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	2018 - 2022	природный газ	26,52	0,091	167,05	0,189	2	90,0	5,62	0,31	0,086	2- трубная	4,60	158,73	600,97	3095,82	3269,88	2091,87	155,71

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подок.	Подп.	Дата

Существующее положение
Значения удельных расходов топлива, электроэнергии, воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии




Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию трубопроводов теплосети




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Перспективное положение на расчётный 2032 г.

Значения удельных расходов топлива, электроэнергии, воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии



Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию трубопроводов теплосети



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата	Лист
						87

Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Рост тарифов на теплоснабжение в течение 2000-х гг., постоянно превышавший темпы роста индекса потребительских цен, отчасти компенсировался для населения высокими темпами увеличения номинальных и реальных доходов. Но в условиях ожидаемого в ближайшие годы роста экономики ежегодными темпами 4-5% продолжение столь же быстрого увеличения тарифов явно чревато неблагоприятными социальными последствиями.

Тарифы на теплоснабжение, являясь самостоятельным и значительным компонентом роста общего уровня цен, могут также сами по себе сыграть роль фактора макроэкономической нестабильности, препятствуя снижению инфляции до приемлемых уровней.

Правительство утвердило динамику стоимости услуг естественных монополий:

Тариф на тепло – 2012 год	4,8 %
2013 год	11 %
2014 год	9,5-11 %

При этом у энергокомпаний есть возможность превышения установленных планов роста, если имеется необходимость в инвестировании.

В документах министерства экономического развития указаны меры, которые позволяют достичь планируемой динамики роста энерготарифов. В частности, необходимая валовая выручка для каждой конкретной теплосетевой компании должна увеличиваться на величину не более:

- 12 % в 2012 г.;
- 10 % в 2013 г.;
- 10 % в 2014 году.


Региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифы, если существует критическая потребность в инвестициях. В то же время видно, что динамика тарифов на тепло ниже роста цен на газ, что создаёт жёсткие условия для работы теплосетевых компаний.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	88
						МК № 5	

б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой) по группе котельных (усреднённая)



1. топливо 29,09 %
2. эл. энергия 4,36 %
3. вода, канализация, ХВО 2,7 %
4. ФОТ + отчисления 28,86 %
5. содержание 13,37 %
6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы 6,99 %
7. плата за выбросы вредных веществ 0,002 %
8. рентабельность 4,27 %
9. налоги (прочее) 0,28 %
10. потери в сетях 10,07 %


Более подробно по каждой котельной:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Существующие котельные:**Котельная 1 (МОУ СОШ № 12 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8)**


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



1. топливо - 24,66%
2. эл. энергия - 10,91%
3. вода, канализация, XBO - 9,60%
4. ФОТ + отчисления - 45,04%
5. содержание (нет данных) - 0%
6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы - 4,30%
7. плата за выбросы вредных веществ - 3,62%
8. рентабельность - 1,74%
9. налоги (прочее) - 0,12%
10. потери в сетях - 9,60%

Котельная 2 (МУ "Надежда" Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая)

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




1. топливо - 27,91%
2. эл. энергия - 25,41%
3. вода, канализация, XBO - 14,20%
4. ФОТ + отчисления - 6,19%
5. содержание (нет данных) - 6,15%
6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы - 3,99%
7. плата за выбросы вредных веществ - 0,00%
8. рентабельность - 0,72%
9. налоги (прочее) - 0,72%
10. потери в сетях - 15,42%


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 3 (д/с № 50 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а)

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)


**Котельная 4 (ПУ № 48 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17)**

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 5 (МОУ СОШ № 27 Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19)
 Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



Котельная 6 (МОУ СОШ № 26 Некрасовское СП х Заречный)
 Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Перспективное положение существующих и проектируемых котельных:

Котельная 1 (МОУ СОШ № 12 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8)


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



1. топливо - 31,24%
2. эл. энергия - 4,38%
3. вода, канализация, ХВО - 2,1%
4. ФОТ + отчисления - 31,96%
5. содержание (нет данных) - 11,29%
6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы - 7,74%
7. плата за выбросы вредных веществ - 0,002%
8. рентабельность - 4,44%
9. налоги (прочее) - 0,17%
10. потери в сетях - 6,69%

Котельная 2 (МУ "Надежда" Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая)

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




1. топливо - 24,58%
2. эл. энергия - 23,82%
3. вода, канализация, ХВО - 18,89%
4. ФОТ + отчисления - 13,08%
5. содержание (нет данных) - 4,94%
6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы - 4,35%
7. плата за выбросы вредных веществ - 0,69%
8. рентабельность - 4,11%
9. налоги (прочее) - 0,00%
10. потери в сетях - 4,57%


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 3 (д/с № 50 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а)

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)


**Котельная 4 (ПУ № 48 Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17)**

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 5 (МОУ СОШ № 27 Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19)
 Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



Котельная 6 (МОУ СОШ № 26 Некрасовское СП х Заречный)
 Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МК № 5

Лист

95

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также – плата за подключение);

Органы местного самоуправления поселений, городских округов могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию, в частности платы за подключение к системе теплоснабжения.

Подключение – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения.

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях:

Решения существующей проблемы с определением платы за подключение к тепловым сетям на период до принятия соответствующих нормативных правовых актов к ФЗ №190 возможно путем обращения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), которые наделены полномочиями по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения (Ст. 7 ч.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). Отсутствие основ ценообразования в сфере теплоснабжения и правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также методических указаний по расчету соответствующих тарифов не может служить основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение может быть осуществлена как на основе фиксированного размера платежа на определенный срок, так и с подготовкой по каждому отдельному объекту капитального строительства индивидуальной программы, составлением сметы затрат на создание тепловых сетей, мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности сети для дальнейшего согласования и утверждения тарифа на подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке с заявителем в органе регулирования субъекта РФ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	МК № 5	96

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

По данным заказчика плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в рассматриваемом поселении не взимается

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

97

Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Основных существующих технических и технологических проблем несколько:

Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, и участившиеся аварии на наружных тепловых сетях.

Основное количество трубопроводов тепловых сетей смонтирована из обычных стальных труб, положенных в бетонный канал. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. Срок службы магистральных сетей составляет 12 -15 лет, сетей ГВС 3 -5 лет. При износе теплосетей более 60% количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения составляют 15 – 20% от всей подачи воды, а тепловые потери доходят до 50 %. Увлажнение тепловой изоляции грунтовыми водами активизирует процессы коррозии, как электрохимической, так и чисто химической.

Трубопроводы тепловой сети, выполненные надземным способом в традиционной изоляции из волокнистых материалов, имеют повышенные потери тепла из-за разрушения изоляционного слоя от атмосферных и механических воздействий.

Наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогревов у других, при этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива, до 30%.

В соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности системы газопотребления и газораспределения» режимно-наладочные испытания на газовых котлах должны проводиться не реже 1 раза в 2 года.

Регулировкой газогорелок, автоматики, системы химводоподготовки и другого оборудования котельная настраивается на режим, имеющий максимальный коэффициент полезного действия и рационального использования энергоресурсов. Благодаря этому сокращаются издержки на топливо, электроэнергию, химические реагенты и воду.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	98
						МК № 5	

б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на наружных тепловых сетях. Причина этого во многом кроется в экономическом и энергетическом кризисе. Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла – тепловая сеть – потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.

Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутридворовых наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. Если в каком-то из звеньев системы непорядок, то «болеет» вся система. Поэтому и «лечить», т. е. налаживать (регулировать) необходимо именно систему. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	99
						МК № 5	

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является отсутствие достаточных финансовых средств. Единственным источником финансирования развития теплоснабжения рассматриваемого поселения является крайне незначительная часть тарифа на тепловую энергию. Возможность привлечения частного капитала ограничена из-за больших сроков окупаемости модернизации систем теплоснабжения. Возможности же местного и краевого бюджетов ограничены.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	100
						МК № 5	

г) Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Существующей проблемой надёжного и эффективного снабжения топливом действующих котельных является замена узлов учёта природного газа и модернизация системы газоснабжения (в том числе ГРП и ГРУ и перекладки отслуживших срок участков газопроводов) не соответствующих современным требованиям.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

101

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Сведений о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на надёжность и безопасность системы теплоснабжения нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист 102
------	---------	------	------	-------	------	--------	-------------

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Котельные муниципального образования Некрасовское сельское поселение обеспечивают 6,16 Гкал/час тепла на цели теплоснабжения. В том числе:

Таблица 2.12 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения		Установленная мощность , Гкал/час	При соединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч(ОВ+ГВС)	Полезный отпуск, Гкал/год
1	2	3	4	
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	1,27	0,51	825,27	
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	0,62	0,10	144,24	
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	1,70	0,16	268,37	
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	1,68	0,78	1106,47	
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	0,05	0,05	85,55	
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	0,84	0,09	151,99	

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных твердотопливных, жидкотопливных и газовых котлов.

Теплоснабжение муниципального образования Некрасовское сельское поселение в

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист МК № 5	103

настоящее время осуществляется от 26 источников теплоснабжения.

Общая (суммарная) теплопроизводительность существующих источников тепловой энергии муниципального образования Некрасовское сельское поселение составляет 6,16 Гкал/час

Общий уровень потребления тепла на цели теплоснабжения муниципального образования Некрасовское сельское поселение составляет максимально 1,69 Гкал/час

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	104
						МК № 5	

б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Некрасовского сельского поселения

Таблица 38

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Современное состояние (по факту)	Расчетный срок 2030 г.
1.	Территория			
1.1.	Общая площадь земель в границах поселения	га	12992,70	12992,70
	Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории	га	1520,20	1540,21
1.1.1	Жилых зон из них:	га	749,19	763,35
	- блокированные жилые дома	га	-	-
	- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками	га	715,22	665,04
	- многоквартирные жилые дома секционного типа	га	7,55	7,55
	- территории выделены под застройку жилыми домами	га	46,42	-
	- резервная жилая застройка	га	-	34,60
	- территория возможного уплотнения жилой застройки	га	-	10,63
1.1.2	Общественно-деловых зон	га	16,73	28,45
1.1.3	Производственных и коммунально-складских зон	га	168,45	167,41
	Резервные территории производственных зон (за расчетный срок)	га	-	51,39
1.1.4	Зон инженерной и транспортной инфраструктуры	га	263,75	921,73
1.1.5	Рекреационных зон, из них:	га	7,83	28,24
	- зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи	га	7,83	28,24
1.1.6	Зон сельскохозяйственного использования (для поселения- назначения)	га	10761,50	10115,05
1.1.7	Зон специального назначения	га	4,17	12,37
1.1.8	Зон режимных территорий	га	0,35	0,35
1.1.9	Зон прочих территорий	га	1020,73	955,76
	-пастища	га	-	-
	- озеленение предприятий, дорог, вдоль рек	га	59,71	-
	- водные территории	га	533,30	533,30
	-пустыри	га	5,56	-
	- заболоченные территории	га	13,91	13,91
	- территории горных отводов	га	27,96	27,96

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Современное состояние (по факту)	Расчетный срок 2030 г.
	- земли лесного фонда	га	380,59	380,59
1.2.	Из общей площади земель - территории общего пользования, из них	га	884,91	891,15
	- зеленые насаждения общего пользования	га	7,83	28,24
	- лесопарковые насаждения	га	59,71	-
	- улицы, дороги, проезды, площади	га	817,37	862,91
2.	Население			
2.1.	Численность населения	чел.	6097	6319
2.2.	Возрастная структура населения:	чел./%	6097/100	6319/100
	- дети до 15 лет		973/16,1	1203/19,1
	- население в трудоспособном возрасте:		3359/55,0	3483/55,1
	-население старше трудоспособного возраста		1765/28,9	1633/25,8
3.	Жилищный фонд			
3.1.	Жилищный фонд – всего	тыс. м ²	85,4	137,1
3.2.	Выбытие жилого фонда	тыс. м ²	-	9,7
3.4.	Новое жилищное строительство – всего	тыс. м ²	-	61,4
3.5.	Обеспеченность жилищным фондом	м ² /чел.	14	21,7
4.	Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения			
4.1.	Детские дошкольные учреждения – всего	мест	210	310
	на 1000 человек		34	52
4.2.	Общеобразовательные школы – всего	мест	970	1070
	На 1000 человек		202	201
4.3.	Поликлиники, (медицинские центры) – всего	посещений в смену	80	115
	на 1000 человек		13	17
4.4.	Предприятия розничной торговли – всего	м ² торг. площади	740	1900
	на 1000 человек		157	376
4.5.	Предприятия общественного питания – всего	посадочных мест	80	250
	на 1000 человек		13	44
4.6.	Предприятия бытового обслуживания - всего	рабочих мест	2	44
	на 1000 человек		0,3	7
4.7.	Учреждения культуры и искусства – всего	мест	480	505
	на 1000 человек		85	85
4.8.	Библиотека	учреждений	1	2
4.9.	Спортивные залы общественного пользования – всего	м ² пола	593	1010
	на 1000 человек		91	160
4.10.	Плоскостные спортивные сооружения – всего	м ²	18000	18000
	на 1000 человек		2950	2857
4.12.	Гостиницы – всего	мест	-	37
	на 1000 человек		-	6
4.11.	Бани – всего	мест	-	45

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Современное состояние (по факту)	Расчетный срок 2030 г.
	на 1000 человек		-	7
4.12.	Отделение сбербанка	касс	2	2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист
						107

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов тепlopотребления.

При определении перспективных удельных расходов принималось во внимание, что все вновь построенные здания будут иметь класс энергетической эффективности не ниже класса В(начиная с 2011 г.); а начиная с 2016 г.- не ниже класса В+; и начиная с 2020 г.- не ниже класса В++.

Типы зданий и помещений		Планируемый год внедрения мероприятий энергосбережения	Перспективные показатели удельных расходов тепла	
1	2		На отопление, вентиляцию, q_0 , ккал/ч*м ³ *С	На ГВС, q _{ГВС} , ккал/ч*сут
Жилые	2013-2015 г.г.	0,29 - 0,214	5780,0	
Общественные		0,373 - 0,239		
Лечебные учреждения		0,289 - 0,239		
Дошкольные учреждения		0,378		
Административного назначения		0,304 - 0,169		
Жилые	2016-2019 г.г.	0,234 - 0,174	5075,0	
Общественные		0,294 - 0,194		
Лечебные учреждения		0,239 - 0,194		
Дошкольные учреждения		0,313		
Административного назначения		0,189 - 0,139		
Жилые	2020-2032 г.г.	0,202 - 0,149	4675,0	
Общественные		0,249 - 0,169		
Лечебные учреждения		0,204 - 0,169		
Дошкольные учреждения		0,269		
Административного назначения		0,214 - 0,119		

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

По котельным, обеспечивающим тепловой энергией технологические процессы, данных нет. Перспективой строительство таких котельных не предусмотрено. Существующие и перспективные котельные тепловую энергию на технологические нужды не отпускают.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	109
						МК № 5	

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 2.12.2 Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и ГВС проектируемого строительства с разделением по видам потребляемой энергии, Гкал/ч

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий (введение в эксплуатацию)	Перспектива до 2022 г.			Перспектива до 2032 г.		
		Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Зона действия котельной 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	2014						
Зона действия котельной 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2015						
Зона действия котельной 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	2016						
Зона действия котельной 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	2017						
Зона действия котельной 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	2023 - 2027						
Зона действия котельной 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	2018 - 2022						

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							110

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

	Объём потребления тепловой энергии, тыс. Гкал/год	Приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя		
		На нужды ОВ тыс. Гкал/год	На нужды ГВС тыс. Гкал/год	Теплоносителя тыс.м3
Существующее положение	3,04			
2014	3,04			
2015	3,04			
2016	3,04			
2017	3,04			
2018 - 2022	3,04			
2023 - 2027	3,04			
2028 - 2032	3,04			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							111

ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

По производственным предприятиям рассматриваемого поселения никакой информации по теплопотреблению и теплоисточникам владельцами предприятий не предоставлено.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	112
						МК № 5	

з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Данных по перспективному потреблению тепловой энергии отдельными категориями потребителей нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист
113

и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Данных по потребителям, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист	114
------	---------	------	------	-------	------	--------	------	-----

к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Данных по потребителям, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист	115
------	---------	------	------	-------	------	--------	------	-----

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

В соответствии с "Постановлением от 22 февраля 2012 года № 154 о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городов с численностью населения от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 18 и пункте 38 требований к схемам теплоснабжения, не является обязательным. Глава 3 в настоящей СХЕМЕ не рассматривается.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	116
						МК № 5	

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 2.13 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (Существующие и Проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)	Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Гкал/год	Дефицит (-), резерв (+), Гкал/ч	Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	2014	0,602	0,512	939,87	0,09	0,510
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2015	0,103	0,096	178,72	0,01	0,178
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	2016	0,172	0,162	298,00	0,01	0,130
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	2017	0,860	0,783	1437,34	0,08	1,472
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	2023 - 2027	0,048	0,048	88,11	0,00	0,006
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	2018 - 2022	0,189	0,091	167,05	0,10	0,086

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист
						МК № 5

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

118

б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из выводов тепловой мощности источника тепловой энергии.

Котельные имеют один узел учёта тепловой энергии и соответственно один вывод. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из выводов тепловой мощности источника тепловой энергии учтены в пункте а главы 4.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	119
						МК № 5	

в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый производственно-технологический комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта.

Результаты гидравлических расчётов приведены в приложении 3 книги 1.4.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	120
						МК № 5	

г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Источники теплоснабжения существующей системы расположены в зонах, где перспективой до 2032 года не предусмотрено строительство новых потребителей. Всех перспективных потребителей тепловой энергии планируется подключить к проектируемым источникам тепловой энергии.

В настоящее время установленная тепловая мощность в целом по рассматриваемому поселению избыточна и ее резервы составляют - 4,47 Гкал/ч. Из-за взаимоудаленного расположения потребителей и источников тепловой энергии имеющийся избыток тепловой мощности невозможно использовать для перспективных потребителей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						Лист
						121
Изм.	Кол.уч.	Лист	№одк	Подп.	Дата	МК № 5

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в том числе в аварийных режимах.

а) Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для нужд технического и промышленного водоснабжения (восполнения потерь теплоносителя). Физические и химические свойства воды и/или пара во многом определяют срок службы энергетического оборудования. При эксплуатации различных систем охлаждения происходит их загрязнение. Коррозия и накипь наносят большой вред оборудованию. Для обеспечения оптимального водно-химического режима работы систем охлаждения необходимо применять комплекс инженерно-технических мероприятий с использованием химических реагентов для обработки воды, что позволяет привести качество сетевой воды в соответствие с нормируемыми показателями. Присосы исходной необработанной воды ухудшают качество сетевой воды, что повышает требования к качеству подпиточной воды, увеличивает расход реагентов и снижает экономичность работы ВПУ.

В перспективных зонах теплоснабжения, оснащенных современными источниками теплоснабжения и тепловыми сетями из предизолированных и полимерных труб, а также имеющих качественную арматуру утечки теплоносителя меньше нормируемых. Максимальная производительность водоподготовительных установок рассчитывается с учётом постепенного износа оборудования систем теплоснабжения.

Таблица 2.14 Балансы производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей (Существующие и Проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Источник теплоснабжения				
			1	2	3	4	5
			Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	0,512	33,28	0,25	0,67

Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	0,096	6,24	0,05	0,12
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	0,162	10,53	0,08	0,21
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	0,783	50,90	0,38	1,02
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	0,048	3,12	0,02	0,06
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	0,091	5,92	0,04	0,12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	123
						МК № 5	

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

У централизованных систем теплоснабжения есть всего 5, но неоспоримых преимуществ:

- вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;
- точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;
- возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусоре, а также возобновляемых энергоресурсах;
- возможность замещать простое сжигание топлива (при температуре 1500-2000 °С для подогрева воздуха до 20 °С) тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ;
- относительно гораздо более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных работающих на твердом топливе.

Критерием отказа от централизации является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км²

Более правильно оценивать перспективность системы центрального теплоснабжения через удельную материальную характеристику.

В поселениях или отдельных районах городов с удельной характеристикой больше 100 централизация противопоказания - небольшие доходы от реализации тепла при значительных капитальных затратах делают системы центрального теплоснабжения неконкурентоспособными.

В рассматриваемом муниципальном образовании практически все зоны централизованного теплоснабжения имеют удельную материальную характеристику более 100, что делает их убыточными.

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники теплоснабжения и крышиные котельные - объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам поквартирного отопления.

Отдельно надо сказать о крышиных котельных. К основным проблемам относятся:

- отсутствие внятного собственника, т.к. котельная является коллективной собственностью жителей;
- не начисление амортизации и длительный срок сбора средств на необходимые крупные ремонты;
- отсутствие системы быстрой поставки запасных частей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	124
						МК № 5	

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится выводить на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в выше расположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов установленных в квартирах будет периодической, т.е. в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной.

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания - это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	125
						МК № 5	

б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок.

В зонах перспективных нагрузок на перспективу до 2032 года строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок не предусмотрено.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист	126
------	---------	------	------	-------	------	--------	------	-----

в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Когенерация представляет собой термодинамическое производство двух или более форм полезной энергии из единственного первичного источника энергии. Основной принцип когенерации - стремление максимальное использование первичной энергии топлива. Общий КПД энергетической станции в режиме когенерации составляет 80-95%.

Технология комбинированного производства электрической и тепловой энергии по сравнению с раздельным производством электроэнергии и тепла:

- сокращает потребности народного хозяйства в топливе и снижает энергоемкость продукта, что имеет стратегическое значение.
- снижает выбросы загрязняющих веществ от энергоисточников в атмосферу

График работы когенерационной установки в летнее время – пиковый, по графику потребления ГВС, в зимнее время она работает в базе нагрузки, предвключенной перед котлами. Вырабатываемая установкой тепловая энергия может использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Когенерационная установка позволяет организовать независимый автономный источник энергии, что существенно снижает экономические и технические риски, связанные с аварийными ситуациями.

В рассматриваемом муниципальном образовании монтаж когенерационных установок на данном этапе не предусмотрен.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	127
						МК № 5	

г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Все существующие котельные муниципального образования Некрасовское сельское поселение не имеют возможности расширения, расположены в зонах устоявшейся застройки и в перспективе не имеют новых потребителей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5	128

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Виду того, что все зоны теплоснабжения источников тепловой энергии расположены далеко за пределами радиуса эффективного теплоснабжения других источников тепловой энергии, увеличение зон действия существующих котельных нецелесообразно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	129
						МК № 5	

е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Совместная работа блоков когенерации и котельной, на территории которой установлены указанные блоки подразумевает обоснованный график работы и распределение нагрузок между ними. В этом случае когенерационная установка работает по графику электрической нагрузки, а котельная - в пиковом режиме.

В настоящее время источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии нет.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 5		130

ж) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Ввиду отсутствия в настоящее время источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, вопрос не рассматривается

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Существующая система теплоснабжения, её структура и территориальное расположение не позволяют вывести в резерв или из эксплуатации какую либо из котельных.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

132

и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	133
						МК № 5	

к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны. Отпуска тепловой энергии на сторону не происходит. Собственники предприятий информацию о своих котельных не дают.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

134

л) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В перспективные балансы тепловой мощности включаются следующие статьи:

Обоснование размера расхода тепловой энергии на собственные и производственные нужды источников тепловой энергии.

-Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей.

-Расчет и обоснование расхода электрической энергии (мощности) на технологические цели при производстве и передаче тепловой энергии

-Расчет и обоснование удельных расходов условного топлива на производство тепловой энергии.

Таблица 2.15 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения с выделением прироста потребления тепловой мощности с разделением по видам нагрузки (Существующие и Проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

Источник теплоснабжения		Планируемый срок внедрения мероприятия (введение в эксплуатацию)	Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Q _{max} , Гкал/ч	Потери в сетях, %	Прирост потребления тепловой энергии на нужды ОВ Гкал/год	Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС Гкал/год		
Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7
			Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	2014	0,602	0,512	6,03		
			Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2015	0,103	0,096	11,26		
			Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	2016	0,172	0,162	5,11		

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	2017	0,860	0,783	12,15		
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	2023 - 2027	0,048	0,048	0,64		
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	2018 - 2022	0,189	0,091	4,60		

Ввиду того, что ни в одной из зон теплоснабжения, как существующей, так и перспективной нет двух и более источников тепловой энергии, подключённых к единой тепломагистрали, вопрос о распределении тепловой нагрузки между ними не стоит.

ИНВ. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущеного тепла.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения для каждой котельной выполнено по совокупным расходам в системе теплоснабжения на единицу тепловой мощности на основании расчетов технико-экономических характеристик системы теплоснабжения по нескольким вариантам возможных изменений радиуса теплоснабжения, характеристик тепловой сети и характера подключаемой тепловой нагрузки. Результаты вариантовых проработок с детализацией статей расходов на выработку и передачу теплоэнергии, а также годовых эксплуатационных расходов, амортизационных отчислений и т.д. сводятся в таблицы. Результаты расчетов отображаются также в виде графиков сопоставления совокупных расходов и расчетных радиусов теплоснабжения.

В случаях , когда существующие котельные не планируется модернизировать или подключать к ним новых потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится, поскольку в нём нет необходимости.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	137
						МК № 5	

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

а) Предложения и обоснование реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

На данном этапе проектирования не выявлена необходимость перераспределения тепловой нагрузки для транспортировки из зон с резервом тепла в зоны с их дефицитом.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	138
						МК № 5	

б) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Для обеспечения прироста тепловой нагрузки предусмотрено строительство проектируемых сетей в подземном исполнении, бесканальные двух- трубные из стальных труб по ГОСТу 10704-91 в заводской изоляции из пенополиуретана с защитным покрытием из полиэтилена. Подробные предложения с длинами и диаметрами тепловых сетей подробно описаны в томе 1.1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	139
						МК № 5	

в) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи с особенностями местности и удаленностью друг от друга источников тепла, возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников не предусматривалась.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	140
						МК № 5	

г) Предложения и обоснование строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Вся система теплоснабжения рассматриваемого поселения исторически сформировалась таким образом, что перераспределить нагрузку между котельными не представляется возможным. Ликвидировать в таких условиях любой из источников тепловой энергии, как существующих, так и перспективных невозможно. Перевод котельных в пиковых режим работы возможен при работе их совместно с когенерационными установками. Тепловые сети, в таком случае, реконструкции не подвергаются.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	141
						МК № 5	

д) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Принятая в проекте схема теплоснабжения обеспечивает:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;
 - нормативный уровень надежности, определяемой тремя критериями: вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности теплоснабжения и живучестью.
 - требования экологии;
 - безопасной эксплуатации.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:
источника теплоты Рит=0,97;
тепловых сетей Ртс=0,9;
потребителя теплоты Рпт=0,99;
СЦТ в целом Рсцт=0,86.

Для потребителей первой категории следует предусматривается установка местных резервных источников теплоты (стационарные и передвижные).

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий предусматриваются местные источники теплоты.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№одк	Подп.	Дата	МК № 5

е) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

На данном этапе не предусматривается реконструкция тепловых сетей действующих котельных, связанная с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

МК № 5

Лист

143

ж) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В связи с тем что схема теплоснабжения разрабатывается на период до 2032 года, примерный износ тепловых сетей муниципального образования Некрасовское сельское поселение составит 99,7 %, что повлечёт за собой замену тепловых сетей в размере 2375,5 м. Более подробно длины и диаметры трубопроводов подлежащих замене расписаны в пункте ' б ' раздела 5 книги 1.1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	144
						МК № 5	

з) Предложения и обоснование строительства и реконструкции насосных станций.

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, после выполнения гидравлического расчета, не выявлена необходимость строительства насосных станций.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Глава 8. Перспективные топливные балансы

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Подробные расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа приведены в приложении 5.

Сводные данные по всем существующим и перспективным котельным также представлены в доступной табличной форме.

**Таблица 2.16 Сводные данные по основным показателям источников тепловой энергии включая
удельный расход топлива (Существующие и Проектируемые источники тепловой энергии на
расчётный период)**

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятия (введение в эксплуатацию)	Установленная тепlopроизводительность котельной, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год	Полезный отпуск, Гкал/год	Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
1	2	3	4	5	6	7			
			Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	2014	0,602	0,512	939,87	862,96	158,73
			Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2015	0,103	0,096	178,72	154,97	158,73
			Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	2016	0,172	0,162	298,00	276,30	158,73

Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	2017	0,860	0,783	1437,34	1233,83	158,73
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	2023 - 2027	0,048	0,048	88,11	85,54	172,12
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	2018 - 2022	0,189	0,091	167,05	155,71	158,73

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

MK № 5

Лист

147

б) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Действующие котельные все работают на одном виде топлива, потребность в запасах резервного топлива отсутствует. Газовое топливо не запасается. Для проектируемых котельных в приложении 7 приведены условия и характеристики емкостей для аварийного топлива

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

148

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

а) Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности $R_{cr}(t)$, который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	149
						МК № 5	

б) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит вычислить сложно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	150
						МК № 5	

в) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости

$$P = S M_{\text{от}} n_{\text{от}} / S M_n,$$

где $M_{\text{от}}$ - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м^2 ;

$n_{\text{от}}$ - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч;

$S M_n$ - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является

величина $M = \sum_1^n d_i$, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

$$q = S Q_{\text{ав}} / S Q,$$

где $S Q_{\text{ав}}$ – аварийный недоотпуск теплоты за год;

$S Q$ – расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	151
						МК № 5	

г) Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 °C, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 °C.

В то же время отклонения параметров теплоносителя от температурного графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять лет не отмечено.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	152
						МК № 5	

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Подробный перечень примерных затрат необходимых для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей приведён в прилагаемых сметах.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	153
						МК № 5	

б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

**Величина инвестиций на расчётный период
(млн.руб)**

	2013 - 2022	2022 - 2032
собственные средства		
заемные средства кредитных организаций ;		
- федеральный бюджет		
- бюджет субъекта Российской Федерации		
- бюджет муниципального образования		
_ компенсация из бюджета муниципального образования		
;		
_ средства внебюджетных фондов ;		
всего:	42,21	0,44

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	154
						МК № 5	

в) Расчеты эффективности инвестиций.

Таблица 2.17 Сводные балансы эффективности инвестиций.

Источник теплоснабжения	Энергоэффективность энергосберегающих мероприятий (ЭСМ), %	Срок окупаемости, лет	Планируемый срок внедрения мероприятий (введение в эксплуатацию)			
			1	2	3	4
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8		--				2014
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая		--				2015
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а		--				2016
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17		--				2017
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	13,50	26,21				2023 - 2027
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный		--				2018 - 2022

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

MK № 5

Лист

155

г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Таблица 2.18 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения, руб

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Источник теплоснабжения					
			1	2	3	4	5	6
			Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	2014	1628,42	1860,95	1957,47	2091,87
			Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2015	1628,42	2321,93	2457,43	2091,87
			Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	2016	1628,42	2063,47	2177,51	2091,87
			Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	2017	1628,42	1906,18	2003,93	2091,87
			Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	2023 - 2027	1628,42	1581,51	1695,63	2091,87
			Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	2018 - 2022	1628,42	3095,82	3269,88	2091,87

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Единая теплоснабжающая организация имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей, который требует поддержки властей.

В соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 № 808, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организацией уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

157